



स्वातंत्र्याचा अभूत महोत्सव

अहमदनगर महानगरपालिका, अहमदनगर

दुरध्वनी क्र. (कार्यालय) ०२४१ - २३४३६२२, २३४५१२७, २३४०५२२

अग्निशमन विभाग :- ०२४१-२३२३३७०, २३२०१००, फॅक्स नं. ०२४१-२३२८८३७

Website : www.amc.gov.in E-mail : amc_anr@rediffmail.com



अशाद.जा.क्र. १७४

दिनांक : १९ / ०६ / २०२४

प्रति,
डॉ. सुभाष किसनराव म्हस्के
"पुण्याई" टी. व्ही सेंटर,
अहमदनगर,

विषय:- अग्निशमन ना हरकत प्रमाणपत्र "नुतनीकरण" करणेबाबत.

संदर्भ:- १) अग्निशमन विभाग जा.क्र १२७ दि. १२/०६/२०२३ चे प्रमाण पत्र

२) आपला दिनांक १२/०६/२०२४ रोजीचा अर्ज व टोकन क २४२५७.

३) न्यु. बालाजी फायर & आलाईड सर्व्हिसेस यांचे दि. २५/०३/२०२४ रोजीचे प्रमाणपत्र

महोदय,

उपरोक्त संदर्भिय विषयान्वये दाखला देण्यात येतो की, आपले म्हस्के हॉस्पिटल, नागापूर अहमदनगर, करीता येथील हॉस्पिटल इमारती मधील स्थायी अग्निशमन यंत्रणा सुस्थितीत असले बाबतचे न्यु. बालाजी फायर & आलाईड सर्व्हिसेस यांचे दि. २५/०३/२०२४ रोजीचे प्रमाणपत्र सादर केलेले आहे. त्यानुसार संदर्भिय अर्ज क्र. २ व संदर्भिय पत्र क्र. १ अन्वये आपणास देण्यात आलेल्या नाहरकत प्रमाण पत्राचे नुतनीकरण करण्यात येत असून पुढील नुतनीकरण दिनांक १२/०६/२०२५ पुर्वी करणे बंधनकारक आहे.

सादर स्थायी अग्निशमन यंत्रणा व उपाययोजना बाबत महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना २००६ अन्वये आग प्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजनांशी संबंधित तरतुदीनुसार कलम ३/(१) व ३ (३) नुसार अग्नि व्यवस्थेचे परिक्षण नोंदणीकृत अनुज्ञापती धारकांकडून जानेवारी व जुलै असे वर्षातून दोन वेळा करून घेणे बंधनकारक असल्याने सादरची उपाययोजना दुरुस्त व कार्यक्षम स्थितीत ठेवण्याबाबतचे विहित नमुन्यातील प्रमाणपत्र (बी प्रमाणपत्र) सादर करणे आवश्यक व बंधनकारक असल्याने आपण उपरोक्त प्रमाणे लायसन्स प्राप्त अभिकरणामार्फत वेळोवेळी या कार्यालया कडेस सादरचे प्रमाणपत्र सादर करावे.



(संकर उत्तम मिसाळ)

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
अहमदनगर महानगरपालिका